



Anno 2018

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 071/018 del 14/05/2018***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

OGGETTO

**INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ROTTURA SERVOCOMANDO ELETTRICO VALVOLA MISCELATRICE
IMPIANTO RISCALDAMENTO REPARTO COMUNITA' AUTOSUFFICIENTI -
DITTA C.E.I.M. DI VERCELLI**

Copia per la Pubblicazione

Il Dirigente
In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

PRESO ATTO che in data 02/05/2018 a seguito della segnalazione di riscaldamento anomalo si è riscontrato il blocco della valvola miscelatrice che regola l'erogazione di calore nel reparto R.A. Residenza Assistenziale per autosufficienti. Questa circostanza ha comportato la rottura del servocomando elettrico che sovrintende il funzionamento della medesima valvola rimasta bloccata nella posizione di "apertura completa".

CHIAMATA in urgenza la ditta C.E.I.M Via Monviso 15 Vercelli che si occupa della manutenzione ordinaria delle caldaie e dell'impianto di riscaldamento e preso atto della relazione trasmessa in base alla quale occorre procedere alla sostituzione del servocomando elettrico ormai inutilizzabile con un modello nuovo e la revisione della valvola miscelatrice in questione con chiusura dell'impianto di riscaldamento, smontaggio e revisione degli organi meccanici e necessaria sostituzione delle guarnizioni e organi di tenuta.

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla ditta C.E.I.M. che propone una spesa complessiva di euro 850,00 oltre oneri di legge, salva l'ipotesi, non prevedibile in questo momento, di dover provvedere allo svuotamento dell'intero impianto di riscaldamento (operazione verificabile solo in sede di esecuzione) che potrebbe comportare una spesa aggiuntiva in base alle ore di lavoro effettivamente sostenute.

RITENUTO necessario provvedere all'intervento in questione al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e quindi la corretta manutenzione degli impianti in dotazione alla Casa di Riposo.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs. 29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui sopra all'intervento meglio specificato in premessa affidando i lavori alla ditta CEIM di Vercelli, che si occupa della manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 935,00 IVA di legge compresa mediante imputazione al cap. 4 art. 6 "Manutenzione fabbricati e impianti" del bilancio di previsione 2018 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria. CIG Z57238CE3C

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 071/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 16/05/2018 al 30/05/2018

Al numero 087/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 14/05/2018

Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa

Vercelli, li 14/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 15 maggio 2018