



Anno 2018

---

***Determinazione del Direttore Amministrativo  
N° 102/018 del 11/10/2018***

*Il Direttore  
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di  
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente  
Determinazione Dirigenziale.*

**OGGETTO**

**AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE  
IMPIANTO EVAC PRESSO I LOTTI "A" E "B" - DITTA AEM - IMPIANTI  
TECNOLOGICI E COSTRUZIONI DI ALESSANDRIA.**

*Copia per la pubblicazione*

*Il Dirigente*  
In originale f.to: **Alberto Cottini**

*(Per presa visione)*  
*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

PREMESSO che il DM 27/07/2010 ha conferito un ruolo di primo piano ai sistemi di diffusione sonora per evacuazione (EVAC) precedentemente limitati a settori specifici rendendoli obbligatori per tutta una serie di attività espressamente indicate nella Sezione II tra cui le strutture sanitarie e gli ospedali ex DM 18/09/2002 e le strutture alberghiere in generale.

RICHIAMATO integralmente il D. M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002" che fissa le disposizioni per l'adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuo quali le R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali superiori ai 25 posti letto. Nel medesimo testo normativo l'adeguamento ai requisiti delle strutture è articolato in tre fasi attuative triennali, dipendenti dalla tipologia della struttura, decorrenti dalla data di pubblicazione del D.M.. La prima fase, che riguarda l'adeguamento ai requisiti essenziali di messa a norma antincendio, deve concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto, cui seguono le successive fasi per il progressivo processo di messa a norma che deve concludersi entro l'anno 2025.

PRESO ATTO che la progettazione relativa all'adeguamento della struttura alla normativa socio sanitaria regionale dei cosiddetti lotti "A" e "B" risale al 2007, anno in cui è stata tradotta in italiano la norma CEI EN 60849 (CEI 100-55) - "Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza" pubblicata a livello europeo nel 1999 (e come detto recepita solo nel 2010 con DM del 27 luglio).

DATO ATTO che nonostante l'incertezza normativa e interpretativa vigente nel 2007 il progetto approvato a suo tempo relativo ai nuclei nn.1 e 2° piano terra (lotti "A" e "B") della struttura recepiva già buona parte delle norme in corso di discussione e di ratifica a livello nazionale realizzando, nei locali sopra richiamati, il sistema di diffusione sonora per evacuazione (EVAC).

VERIFICATO che il DM 27/07/2010 ha fissato in maniera puntuale ulteriori parametri di dimensionamento, numero e tipologia dei diffusori sonori.

PRESO ATTO che la SCIA presentata ai Vigili del Fuoco Comando di Vercelli ai sensi del citato DM 19/03/2015, prevede, in questa fase, il completamento e integrazione della sezione già parzialmente esistente presso i richiamati lotti "A" e "B" e la successiva realizzazione negli spazi della Struttura che ne sono privi del sistema di diffusione sonora per evacuazione (EVAC).

PRESO ATTO alla luce di quanto sopra che occorre procedere nel rispetto dei DM 27/07/2010 e D M 19/03/2015 ad un intervento di integrazione e completamento dell'impianto EVAC presso i lotti "A" e "B" secondo le indicazioni contenute nella relazione trasmessa il 23/05/2018 dall'ing. Mario Berriola di Ferrara che si è occupato della progettazione e della direzione lavori degli impianti, tra cui la parte relativa all'antincendio, in occasione della ristrutturazione per l'adeguamento dell'Ente alla normativa socio-assistenziale regionale, mediante la realizzazione di opere che lo stesso Professionista preventiva in euro 8.000,00 oltre oneri di legge secondo il seguente piano economico:

- a) sostituzione dei cavi esistenti con cavi ad alta resistenza al fuoco ....euro 3.700,00
- b) implementazione del numero di diffusori sonori .....euro 1.800,00

- c) messa in servizio e collaudo funzionale .....euro 2.500,00

CONTATTATA in merito la ditta AEM – IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI di Alessandria che in associazione temporanea con l'impresa Capra di Alessandria ha eseguito i lavori di ristrutturazione dei lotti "A" e "B" realizzando in modo specifico l'esistente impianto di rilevazione EVAC secondo il progetto esecutivo a suo tempo approvato e preso atto della disponibilità della Ditta contattata ad eseguire l'intervento ad integrazione e completamento delle opere già eseguite negli anni scorsi al costo calcolato dall'ing. Mario Berriola di Ferrara.

DATO ATTO che

- a) il fine del presente atto è quello di affidare i lavori per il completamento e l'integrazione dell'esistente impianto di rilevazione sonora (EVAC) nel rispetto del DM 27/07/2010, del DM 19/03/2015 e della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli in vista del futuro rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
- b) l'oggetto riguarda gli interventi meglio dettagliati sopra;
- c) la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affido diretto, trattandosi di lavori inferiori alla soglia di euro 40.000,00, alla ditta AEM di Alessandria che ha già realizzato la parte dell'impianto esistente.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario

Tutto ciò premesso, il Direttore:

#### D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE per tutto quanto sopra, al completamento dell'impianto di diffusione sonora antincendio (EVAC) presso i lotti "A" e "B" affidando l'intervento alla ditta AEM – IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI Via Vinzaglio 5 Alessandria che ha già realizzato a suo tempo la sezione di impianto esistente.

2) DI IMPEGNARE a proposito la somma di euro 8.800,00 IVA di legge compresa mediante imputazione al cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio" RP 2017 del Bilancio di Previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG Z49254A17D.

## VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 102/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 16/10/2018 al 30/10/2018

Al numero 132/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE  
**Alberto Cottini**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 11/10/2018

Il DIRIGENTE  
**Dott. Alberto Cottini**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa

Vercelli, li 11/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA  
**Dott.ssa Carola Zavattaro**

## CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

**Il Dirigente**

Data 15 ottobre 2018