



Anno 2019

***Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 049/019 del 11/02/2019***

*Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.*

OGGETTO

**SCIA ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO LAVORI PER COMPLETAMENTO
IMPIANTO EVAC PRESSO IL LOTTO "C" E INTEGRAZIONE IMPIANTO
ANTINCENDIO - DITTA AEM - IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI
DI ALESSANDRIA**

Copia per la Pubblicazione

Il Dirigente

In originale f.to: **Alberto Cottini**

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: **Luigi Di Meglio**

Il Direttore

PREMESSO che il DM 27/07/2010 ha conferito un ruolo di primo piano ai sistemi di diffusione sonora per evacuazione (EVAC) precedentemente limitati a settori specifici rendendoli obbligatori per tutta una serie di attività espressamente indicate nella Sezione II tra cui le strutture sanitarie e gli ospedali ex DM 18/09/2002 e le strutture alberghiere in generale.

RICHIAMATO integralmente il D. M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002" che fissa le disposizioni per l'adeguamento alla normativa antincendio per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuo quali le R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali superiori ai 25 posti letto. Nel medesimo testo normativo l'adeguamento ai requisiti delle strutture è articolato in tre fasi attuative triennali, dipendenti dalla tipologia della struttura, decorrenti dalla data di pubblicazione del D.M.. La prima fase, che riguarda l'adeguamento ai requisiti essenziali di messa a norma antincendio, deve concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto, cui seguono le successive fasi per il progressivo processo di messa a norma che deve concludersi entro l'anno 2025.

PRESO ATTO che la progettazione relativa all'adeguamento della struttura alla normativa socio sanitaria regionale del cosiddetto lotto "C" risale all'anno 2000, mentre la norma CEI EN 60849 (CEI 100-55) - "Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza" pubblicata a livello europeo nel 1999 è stata tradotta in italiano nel 2007 e recepita solo nel 2010 con DM del 27 luglio.

PRESO ATTO che la SCIA presentata ai Vigili del Fuoco Comando di Vercelli ai sensi del citato DM 19/03/2015, prevede nel triennio aprile 2016 - aprile 2019, il completamento del sistema di diffusione sonora per evacuazione (EVAC) dell'intera struttura.

PRESO ATTO alla luce di quanto sopra che occorre procedere entro il mese di aprile 2019 nel rispetto dei DM 27/07/2010 e D M 19/03/2015 ad un intervento di completamento dell'impianto EVAC presso il lotto "C", avendo già nel corso del 2018 provveduto all'adeguamento in materia dei lotti cosiddetti "A" e "B", secondo le indicazioni contenute nella relazione trasmessa il 23/05/2018 dall'ing. Mario Berriola di Ferrara che si è occupato della progettazione e della direzione lavori degli impianti, tra cui la parte relativa all'antincendio, in occasione della ristrutturazione per l'adeguamento dell'Ente alla normativa socio-assistenziale regionale, mediante la realizzazione di opere che lo stesso Professionista stima in euro 27.000,00 oltre oneri di legge secondo il seguente piano economico:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | fornitura e posa in opera di cavi ad alta resistenza al fuoco | euro 7.500,00 |
| b) | fornitura e posa in opera diffusori sonori monodirezione | euro 2.000,00 |
| c) | fornitura e posa in opera diffusori sonori bidirezione | euro 2.500,00 |
| d) | fornitura e posa centrale EVA completa | euro 9.000,00 |
| e) | messa in servizio e collaudo funzionale | euro 6.000,00 |

RICHIAMATA integralmente la relazione del professionista che si è occupato della redazione e della presentazione della SCIA Ing. Mario Riva, trasmessa in data 31/10/2018, che segnala che entro la scadenza triennale prevista per il mese di aprile 2019 occorre anche procedere

all'implementazione di n. 36 ulteriori rivelatori di fumo, n. 10 pulsanti allarmi e n. 6 pannelli ottico –acustici per una somma stimata dal Professionista pari ad euro 7.280,00 oltre oneri di legge.

PRESO ATTO che la ditta AEM – IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI di Alessandria che in associazione temporanea con l'impresa Capra di Alessandria ha eseguito i lavori di ristrutturazione dei lotti "A" e "B" realizzando in modo specifico l'esistente impianto di rilevazione EVAC ha proposto di realizzare l'impianto EVAC presso il lotto "C" al costo di euro 22.410,00 riconoscendo uno sconto rispetto alla somma stimata dal Progettista, Ing. Berriola, del 17% e di procedere all'implementazione del numero di rivelatori di fumo, pulsanti antincendio e pannelli ottico – acustici al costo di euro 6.042,40 con il medesimo sconto del 17% rendendosi disponibile, contemporaneamente agli interventi in oggetto, all'installazione delle reti LAN dal locale CED lotti A e B verso il lotto C per la predisposizione futura dell'impianto WI-FI a coprire il lotto C e i corpi staccati al costo di euro 597,60 già scontati.

DATO ATTO che

- a) l'oggetto del presente atto è quello di affidare i lavori per la realizzazione dell'impianto di rilevazione sonora (EVAC) presso il lotto "C" della Struttura nonché l'implementazione del numero di rivelatori di fumo, pulsanti antincendio, pannelli ottico-acustici esistenti nel rispetto del DM 27/07/2010, del DM 19/03/2015 e della SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli in vista del futuro rilascio del Certificato Prevenzione Incendi Definitivo e il cablaggio della rete WI-FI del lotto "C".
- b) il fine è quello di garantire la sicurezza della Struttura in materia antincendio, in ottemperanza agli obblighi di legge e al fine del futuro rilascio del Certificato Prevenzione Incendi definitivo.
- c) la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affido diretto, trattandosi di lavori inferiori alla soglia di euro 40.000,00, alla ditta AEM di Alessandria che ha già realizzato la parte dell'impianto esistente nelle restanti parti dell'edificio.

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario

Tutto ciò premesso, il Direttore:

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE per tutto quanto sopra, alla realizzazione dell'impianto di diffusione sonora antincendio (EVAC) presso il lotto "C", l'implementazione del numero di rivelatori di fumo, pulsanti antincendio, pannelli ottico-acustici esistenti e cablaggio rete WI-FI affidando l'intervento alla ditta AEM – IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI Via Vinzaglio 5 Alessandria che ha già realizzato a suo tempo la sezione di impianto EVAC esistente presso i lotti A e B.

1) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 31.973,60 IVA compresa è già stata impegnata al cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio" del Bilancio 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria, con determina n. 122 del 31/12/2018 per euro 28.923,60 e di impegnare la differenza pari a euro 3.050,00 al cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio" RP 2018 del Bilancio corrente. CIG ZA62721FA7.

Copia per la pubblicazione

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 049/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente:

Dal 15/02/2019 al 01/03/2019

Al numero 060/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente

Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione

Vercelli, li 11/02/2019

Il DIRIGENTE

Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Il Dirigente

Data 14 febbraio 2019