



Anno 2022

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 089 /2022 del 08/06/2022

Il Direttore

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.

Oggetto

SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA COMPLETO DI IMPIANTO ELETTRICO MONTALETIGHE AMBULATORIO MEDICO - DITTA DE ZUANI DI VERCELLI

Il Dirigente

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: Manfredto Gianna

Il Direttore

RILEVATO che si è verificato il fermo dell'impianto monta lettighe matricola 608 che collega gli ambulatori infermieristici con i nuclei ai piani, in quanto occorre procedere all'adeguamento dell'apparecchio alle normative in materia secondo le prescrizioni dell'Organismo Notificato.

PRESO ATTO che occorre intervenire mediante la sostituzione del quadro di manovra completo di parte elettrica, del dispositivo di inverter, la sostituzione dei cavi flessibili multipolari marchiati ai sensi della normativa vigente, scatola di derivazione, bottoniera di piano conforme alla direttiva EN81.70, bottoniera di piano conforme alla direttiva EN81.70, bottoniera di cabina conforme alle direttive EN81.70 e EN81.28, interfaccia GSM in sostituzione alla linea telefonica fissa, impianto controllo freni UNI 10411.1:21, installazione di idonei parapetti anticaduta sul tetto di cabina, installazione lampada di emergenza in locale macchine e tetto di cabina conforme UNI 10411.1:21, installazione di una scala di accesso sicuro alla fossa (di cui prescrizione O.N.), installazione nuovo impianto illuminazione a led del vano corsa.

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla ditta ASCENSORI DE ZUANI srl Via Benadir 81 Vercelli incaricata della manutenzione degli impianti in dotazione alla Casa di Riposo che propone una spesa di euro 15.950,00 oltre oneri di legge.

DATO ATTO della necessità e dell'urgenza dell'intervento in questione stante la situazione esistente che pregiudica l'utilizzo dell'impianto in questione da parte degli ambulatori infermieristici per l'accesso ai nuclei al primo e al secondo piano della Struttura.

DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e il contratto sarà stipulato secondo l'uso del commercio ai sensi art. 32 c..14 del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa)

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo all'affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE per i motivi riportati in premessa l'intervento avente per oggetto la sostituzione della scheda a microprocessore di controllo del motore porte di cabina dell'impianto matr. VC 608 come meglio specificato nel preambolo affidando i lavori alla ditta ASCENSORI DE ZUANI srl Via Benadir 81 Vercelli

- 2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 17.545,00 IVA compresa mediante imputazione al **cap. 11 art. 18 "Spese straordinarie relative al patrimonio"** del Bilancio Preventivo 2022 che contiene la necessaria disponibilità finanziaria. CIG Z46357F438

Copia per la pubblicazione

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 089/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 08/06/2022 al 18/06/2022

Al numero 104 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 08/06/2022

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 08/06/2022

Il Dirigente



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CASA DI RIPOSO VERCELLI' and a small star at the bottom. The signature appears to be 'Alledi'.
